

# デュポン™ タイベック 施工完了チェックシート

様邸

建築会社

検査日： 年 月 日

検査担当

透湿防水シートの施工及び、そのシートの性能を発揮させる為に関わる周辺工事に關し  
以下の通り正しく管理・施工されています。

確認	チェックポイント	備考
<input type="checkbox"/>	耐久性に優れた透湿防水シート(JIS A 6111:2004適合)を使用している。 タイベック®ハウスラップ、タイベック®ドレインラップ、タイベック®シルバー等	使用したシート名称 ( )
<input type="checkbox"/>	防蟻、防腐処理は、シートを施工する前に防蟻、防腐材の溶剤が十分に揮発したことを確認し透湿防水シートを施工している。	
<input type="checkbox"/>	製品に製造年月が記載されている。	具体的な製造年月 ( )
<input type="checkbox"/>	透湿防水シートの重ね代は上下90mm以上、左右150mm以上を基本として施工されている。	
<input type="checkbox"/>	透湿防水シートの留め付けは、たるみ、しわ等がなく行われている。	
<input type="checkbox"/>	胴縁施工は、通気や雨水・結露水排出の妨げにならない適切な割り付けになっている。	
<input type="checkbox"/>	防水シートの貫通部との取り合い部分は防水テープ等により適切な防水処理がなされている。 <input type="checkbox"/> 居室換気 <input type="checkbox"/> 台所換気扇 <input type="checkbox"/> 浴室換気扇 <input type="checkbox"/> トイレ換気扇 <input type="checkbox"/> ガス配管 <input type="checkbox"/> 給水・給湯管 <input type="checkbox"/> 排水通気管 <input type="checkbox"/> 電気引込線 <input type="checkbox"/> 外部配線 <input type="checkbox"/> その他	
<input type="checkbox"/>	透湿防水シートは破れや隙間なく施工されている。 (破れている場合は、適切な補修がなされている。)	
<input type="checkbox"/>	外装材の施工は透湿防水シート施工完了より60日以内に行われている。	具体的な日数 ( )

以上

## 透湿防水シート 正しい施工と素材の品質

台風や強い雨風が発生する際、外装材とシーリングだけではどうしても処理できないことを想定し、透湿防水シートを施工します。防水における最後の砦になるので正しい施工は当然、重要です。又、『水は通さず湿気を逃がす』デュポン™タイベック®を使用した通気層工法を採用することで、防水と同時に結露を抑えます。更に、デュポン™タイベック®ならではの高い防水耐久性能で、住宅の高耐久化にも貢献します。

デュポン™  
**タイベック®**  
ハウスラップ

DUPONT®  
The miracles of science™