

旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社

〒100-6111 東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
Tel 03-5521-2600 Fax 03-5521-2601VCLスマート® 品質証明書

以下、気密性(透気度)及び防湿性(透湿性)試験結果の通り、本製品は JIS-A6930 A 適合品と同等以上の性能を有することを証明します。

■ 材質

材厚: 0.26mm ±0.03

材種: ポリマーコーティングポリプロピレン

■ 試験結果

下記試験結果の通り、気密性(漏気性)及び防湿性について、一定の環境下において高い性能を保持しています。

湿気性	漏気なし	JIS-A1324
防湿性	0.096m ² ・s・Pa/ng	JIS-A1324 23°C・50%RH(カップ内0%RH)

※防湿性の試験条件は、冬を想定した温湿度条件とし、JIS-A6930 Aにて規定される防湿性能以上の結果が得られております。

以上

上記試験結果は、実測値であり保証値ではありません。

VCLスマート®は、旭・デュポン フラッシュスパン プロダクツ 株式会社の登録商標です。